

**RAPORT LUNAR DE CALITATE**  
**STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI**

| COMPOZIȚIA CHIMICĂ                                                        | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | MEDIE     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| METAN                                                                     | 96.484465  | 96.615877  | 97.088856  | 97.390536  | 97.970096  | 98.345924  | 98.71748   | 98.105776  | 97.589876 |
| ETAN                                                                      | 2.144404   | 2.019102   | 1.568585   | 1.258185   | 0.811719   | 0.533084   | 0.227437   | 0.790646   | 1.169145  |
| PROPAN                                                                    | 0.544877   | 0.542070   | 0.447204   | 0.430290   | 0.230399   | 0.131687   | 0.047515   | 0.236000   | 0.326255  |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.082926   | 0.087828   | 0.084019   | 0.086977   | 0.046111   | 0.0261     | 0.014029   | 0.040959   | 0.058619  |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.079637   | 0.092876   | 0.106088   | 0.112276   | 0.051535   | 0.019733   | 0.007556   | 0.036115   | 0.063227  |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.014781   | 0.021056   | 0.031725   | 0.034833   | 0.017239   | 0.007429   | 0.005643   | 0.009293   | 0.017750  |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.010135   | 0.015115   | 0.023499   | 0.025906   | 0.011723   | 0.003460   | 0.002001   | 0.005326   | 0.012146  |
| HEXAN                                                                     | 0.005049   | 0.008166   | 0.01375    | 0.015668   | 0.008457   | 0.003432   | 0.002897   | 0.003754   | 0.007647  |
| HEPTAN                                                                    | 0.000221   | 0.00036    | 0.000645   | 0.000905   | 0.000597   | 0.000221   | 0.000187   | 0.000202   | 0.000417  |
| OCTAN                                                                     | 0.000000   | 0.000000   | 0.000003   | 0.000000   | 0.000157   | 0.000224   | 0.000229   | 0.000024   | 0.000080  |
| NONAN                                                                     | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000  |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.22907    | 0.215426   | 0.193927   | 0.171691   | 0.191446   | 0.199015   | 0.206816   | 0.18628    | 0.199209  |
| AZOT                                                                      | 0.404432   | 0.382124   | 0.441698   | 0.472733   | 0.660522   | 0.729691   | 0.76821    | 0.585626   | 0.555630  |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARA în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.315023  | 11.317617  | 11.270937  | 11.246128  | 11.113716  | 11.044403  | 10.992356  | 11.109691  | 11.176234 |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARA în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.732446  | 10.734905  | 10.69068   | 10.667178  | 10.541732  | 10.476068  | 10.42676   | 10.537934  | 10.600963 |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.537337  | 10.539751  | 10.496334  | 10.473262  | 10.350111  | 10.285647  | 10.237239  | 10.346383  | 10.408258 |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| DENSITATE kg/m <sup>3</sup> (0°C)                                         | 0.746790   | 0.746405   | 0.743259   | 0.741356   | 0.734305   | 0.730158   | 0.726912   | 0.732858   | 0.737755  |
| DENSITATE kg/m <sup>3</sup> (15°C)                                        | 0.707607   | 0.707242   | 0.704264   | 0.702462   | 0.695789   | 0.691864   | 0.688791   | 0.694419   | 0.699055  |
| DENSITATE kg/m <sup>3</sup> (20°C)                                        | 0.695463   | 0.695105   | 0.692178   | 0.690408   | 0.683853   | 0.679996   | 0.676977   | 0.682506   | 0.687061  |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 40.16      | 39.81      | 39.6       | 39.95      | 39.73      | 39.24      | 38.51      | 38.82      | 39.48     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 7.68       | 7.82       | 7.95       | 8.07       | 7.97       | 7.99       | 8.21       | 8.3        | 8.00      |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -35.76     | -38.62     | -40.11     | -39.91     | -39.19     | -36.68     | -33.64     | -30.85     | -36.85    |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 40.16      | 39.81      | 39.6       | 39.95      | 39.73      | 39.24      | 38.51      | 38.82      | 39.48     |
|                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -16.36     | -15.74     | -14.73     | -14.73     | -16.44     | -18.12     | -18.75     | -18.93     | -16.73    |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 40.16      | 39.81      | 39.6       | 39.95      | 39.73      | 39.24      | 38.51      | 38.82      | 39.48     |

# STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

## RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 01 martie 2023

### COMPOZIȚIA CHIMICĂ

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 96.484465 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 2.144404  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.544877  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.082926  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.079637  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.014781  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.010135  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.005049  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000221  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.229070  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.404432  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.315023 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.732446 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.537337 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 40.16     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 7.68      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -35.76    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 40.16     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -16.36    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 40.16     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

**STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI**  
**RAPORT ZILNIC DE CALITATE**

Ziua: 02 martie 2023

**COMPOZIȚIA CHIMICĂ**

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 96.615877 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 2.019102  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.542070  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.087828  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.092876  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.021056  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.015115  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.008166  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000360  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.215426  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.382124  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.317617 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.734905 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.539751 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 39.81     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 7.82      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -38.62    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 39.81     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -15.74    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 39.81     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

**STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI**  
**RAPORT ZILNIC DE CALITATE**

Ziua: 03 martie 2023

**COMPOZIȚIA CHIMICĂ**

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 97.088856 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 1.568585  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.447204  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.084019  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.106088  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.031725  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.023499  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.013750  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000645  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000003  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.193927  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.441698  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.270937 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.690680 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.496334 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 39.60     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 7.95      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -40.11    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 39.60     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -14.73    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 39.60     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

**STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI**  
**RAPORT ZILNIC DE CALITATE**

Ziua: 04 martie 2023

**COMPOZIȚIA CHIMICĂ**

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 97.390536 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 1.258185  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.430290  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.086977  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.112276  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.034833  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.025906  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.015668  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000905  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.171691  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.472733  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.246128 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.667178 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.473262 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 39.95     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 8.07      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -39.91    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 39.95     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -14.73    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 39.95     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componenților pe ziua gaziera

# STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

## RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 05 martie 2023

### COMPOZIȚIA CHIMICĂ

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 97.970096 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 0.811719  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.230399  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.046111  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.051535  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.017239  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.011723  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.008457  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000597  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000157  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.191446  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.660522  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.113716 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.541732 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.350111 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 39.73     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 7.97      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -39.19    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 39.73     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -16.44    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 39.73     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

# STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

## RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: 06 martie 2023

### COMPOZIȚIA CHIMICĂ

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 98.345924 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 0.533084  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.131687  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.026100  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.019733  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.007429  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.003460  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.003432  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000221  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000224  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.199015  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.729691  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.044403 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.476068 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.285647 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 39.24     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 7.99      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -36.68    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 39.24     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -18.12    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 39.24     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera

**STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI**  
**RAPORT ZILNIC DE CALITATE**

Ziua: 07 martie 2023

**COMPOZIȚIA CHIMICĂ**

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 98.717480 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 0.227437  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.047515  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.014029  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.007556  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.005643  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.002001  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.002897  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000187  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000229  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.206816  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.768210  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 10.992356 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.426760 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.237239 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 38.51     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 8.21      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -33.64    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 38.51     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -18.75    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 38.51     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera



**STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI**  
**RAPORT ZILNIC DE CALITATE**

Ziua: 08 martie 2023

**COMPOZIȚIA CHIMICĂ**

|                                                                           | MEDIE *   | UNITATE                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| METAN                                                                     | 98.105776 | mol %                    |
| ETAN                                                                      | 0.790646  | mol %                    |
| PROPAN                                                                    | 0.236000  | mol %                    |
| IZO-BUTAN                                                                 | 0.040959  | mol %                    |
| NORMAL-BUTAN                                                              | 0.036115  | mol %                    |
| IZO-PENTAN                                                                | 0.009293  | mol %                    |
| NORMAL-PENTAN                                                             | 0.005326  | mol %                    |
| HEXAN                                                                     | 0.003754  | mol %                    |
| HEPTAN                                                                    | 0.000202  | mol %                    |
| OCTAN                                                                     | 0.000024  | mol %                    |
| NONAN                                                                     | 0.000000  | mol %                    |
| DIOXID DE CARBON                                                          | 0.186280  | mol %                    |
| AZOT                                                                      | 0.585626  | mol %                    |
|                                                                           |           |                          |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)  | 11.109691 | KWh/V(0)/m <sup>3</sup>  |
| PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar) | 10.537934 | KWh/V(15)/m <sup>3</sup> |
| PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar) | 10.346383 | KWh/V(20)/m <sup>3</sup> |
|                                                                           |           |                          |
| PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)                                   | 38.82     | bara                     |
| TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)                                | 8.30      | °C                       |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL APEI *                                                   | -30.85    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al apei                                      | 38.82     | bara                     |
|                                                                           |           |                          |
| PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *                                        | -18.93    | °C                       |
| PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor                           | 38.82     | bara                     |

Obs.:

\* Media aritmetica a componentilor pe ziua gaziera