

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **01 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.556691	mol %
ETAN	2.525614	mol %
PROPAN	0.789663	mol %
IZO-BUTAN	0.127573	mol %
NORMAL-BUTAN	0.1240340	mol %
IZO-PENTAN	0.023956	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016434	mol %
HEXAN	0.008380	mol %
HEPTAN	0.000538	mol %
OCTAN	0.000005	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.255838	mol %
AZOT	0.571273	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.394955	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.808124	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.611630	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	37.91	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.54	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-42.62	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	37.91	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-15.30	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	37.91	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **02 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.583526	mol %
ETAN	2.505981	mol %
PROPAN	0.782266	mol %
IZO-BUTAN	0.126090	mol %
NORMAL-BUTAN	0.122014	mol %
IZO-PENTAN	0.023587	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016127	mol %
HEXAN	0.008152	mol %
HEPTAN	0.000458	mol %
OCTAN	0.000004	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.254598	mol %
AZOT	0.577198	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.390330	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.803743	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.607330	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.15	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.60	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-42.03	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.15	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-14.71	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.15	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentelor pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **03 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.547019	mol %
ETAN	2.532256	mol %
PROPAN	0.789686	mol %
IZO-BUTAN	0.127366	mol %
NORMAL-BUTAN	0.123126	mol %
IZO-PENTAN	0.023721	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016117	mol %
HEXAN	0.008160	mol %
HEPTAN	0.000427	mol %
OCTAN	0.000002	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.258100	mol %
AZOT	0.574021	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.394354	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.807554	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.611070	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	38.20	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.43	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-42.63	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	38.20	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-15.40	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	38.20	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **04 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.527714	mol %
ETAN	2.555764	mol %
PROPAN	0.792440	mol %
IZO-BUTAN	0.127655	mol %
NORMAL-BUTAN	0.122949	mol %
IZO-PENTAN	0.023869	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016218	mol %
HEXAN	0.008199	mol %
HEPTAN	0.000489	mol %
OCTAN	0.000002	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.259421	mol %
AZOT	0.565281	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.397764	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.810785	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.614242	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	36.21	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.03	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-43.63	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	36.21	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.03	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	36.21	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **05 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.488923	mol %
ETAN	2.583117	mol %
PROPAN	0.800038	mol %
IZO-BUTAN	0.128775	mol %
NORMAL-BUTAN	0.123972	mol %
IZO-PENTAN	0.024054	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016300	mol %
HEXAN	0.008159	mol %
HEPTAN	0.000464	mol %
OCTAN	0.000006	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.262182	mol %
AZOT	0.564011	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.401750	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.814560	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.617949	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	33.19	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.20	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-43.74	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	33.19	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.55	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	33.19	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **06 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.507928	mol %
ETAN	2.566470	mol %
PROPAN	0.795712	mol %
IZO-BUTAN	0.127913	mol %
NORMAL-BUTAN	0.123316	mol %
IZO-PENTAN	0.023836	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016183	mol %
HEXAN	0.008267	mol %
HEPTAN	0.000473	mol %
OCTAN	0.000003	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.260046	mol %
AZOT	0.569852	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.398782	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.811749	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.615189	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	33.10	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.23	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-43.84	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	33.10	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.21	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	33.10	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentilor pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **07 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.549314	mol %
ETAN	2.535715	mol %
PROPAN	0.788969	mol %
IZO-BUTAN	0.127046	mol %
NORMAL-BUTAN	0.122685	mol %
IZO-PENTAN	0.023800	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016181	mol %
HEXAN	0.008218	mol %
HEPTAN	0.000473	mol %
OCTAN	0.000005	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.253699	mol %
AZOT	0.573895	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.394931	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.808101	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.611608	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	32.98	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.25	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.20	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	32.98	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.39	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	32.98	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **08 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.585705	mol %
ETAN	2.508613	mol %
PROPAN	0.784672	mol %
IZO-BUTAN	0.126648	mol %
NORMAL-BUTAN	0.122868	mol %
IZO-PENTAN	0.023922	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016322	mol %
HEXAN	0.008268	mol %
HEPTAN	0.000450	mol %
OCTAN	0.000005	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.248690	mol %
AZOT	0.573839	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.392546	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.805843	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.609391	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	33.16	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.26	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.44	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	33.16	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.04	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	33.16	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **09 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.484654	mol %
ETAN	2.589721	mol %
PROPAN	0.817742	mol %
IZO-BUTAN	0.132564	mol %
NORMAL-BUTAN	0.128889	mol %
IZO-PENTAN	0.025091	mol %
NORMAL-PENTAN	0.017150	mol %
HEXAN	0.008737	mol %
HEPTAN	0.000613	mol %
OCTAN	0.000012	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.248538	mol %
AZOT	0.546288	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.411820	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.824103	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.627317	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	32.45	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.25	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.91	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	32.45	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.31	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	32.45	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **10 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.825704	mol %
ETAN	2.418654	mol %
PROPAN	0.765033	mol %
IZO-BUTAN	0.123440	mol %
NORMAL-BUTAN	0.120804	mol %
IZO-PENTAN	0.023339	mol %
NORMAL-PENTAN	0.016030	mol %
HEXAN	0.008193	mol %
HEPTAN	0.000499	mol %
OCTAN	0.000015	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.229149	mol %
AZOT	0.469141	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.393914	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.807157	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.610681	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	32.17	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.28	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.74	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	32.17	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.25	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	32.17	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **11 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	94.310022	mol %
ETAN	3.894609	mol %
PROPAN	0.770886	mol %
IZO-BUTAN	0.071192	mol %
NORMAL-BUTAN	0.065925	mol %
IZO-PENTAN	0.012239	mol %
NORMAL-PENTAN	0.008520	mol %
HEXAN	0.004425	mol %
HEPTAN	0.000264	mol %
OCTAN	0.000007	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.392709	mol %
AZOT	0.469203	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.466204	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.875613	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.677882	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	31.51	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.19	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.03	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	31.51	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.98	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	31.51	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **12 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	92.557801	mol %
ETAN	5.579488	mol %
PROPAN	0.753928	mol %
IZO-BUTAN	0.012084	mol %
NORMAL-BUTAN	0.004498	mol %
IZO-PENTAN	0.000015	mol %
NORMAL-PENTAN	0.000011	mol %
HEXAN	0.000023	mol %
HEPTAN	0.000000	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.585857	mol %
AZOT	0.506295	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.540565	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.946019	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.746997	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.65	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.21	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.80	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.65	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-19.51	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.65	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **13 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	92.510658	mol %
ETAN	5.585923	mol %
PROPAN	0.788865	mol %
IZO-BUTAN	0.014710	mol %
NORMAL-BUTAN	0.006664	mol %
IZO-PENTAN	0.000008	mol %
NORMAL-PENTAN	0.000010	mol %
HEXAN	0.000023	mol %
HEPTAN	0.000000	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.586528	mol %
AZOT	0.506609	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.547991	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.953053	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.753902	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.90	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.28	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.57	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.90	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.70	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.90	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentilor pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **14 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	92.540464	mol %
ETAN	5.581448	mol %
PROPAN	0.764506	mol %
IZO-BUTAN	0.012630	mol %
NORMAL-BUTAN	0.005108	mol %
IZO-PENTAN	0.000007	mol %
NORMAL-PENTAN	0.000008	mol %
HEXAN	0.000023	mol %
HEPTAN	0.000000	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.588379	mol %
AZOT	0.507426	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.542367	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.947726	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.748673	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	28.91	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.27	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.25	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.91	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.57	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.91	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **15 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	92.207425	mol %
ETAN	5.563272	mol %
PROPAN	0.951948	mol %
IZO-BUTAN	0.043950	mol %
NORMAL-BUTAN	0.081779	mol %
IZO-PENTAN	0.020209	mol %
NORMAL-PENTAN	0.022287	mol %
HEXAN	0.016649	mol %
HEPTAN	0.002772	mol %
OCTAN	0.000324	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.585882	mol %
AZOT	0.503502	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.622074	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	11.023202	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.822763	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	30.05	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.00	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.94	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	30.05	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.54	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	30.05	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentelor pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **16 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	92.129006	mol %
ETAN	5.554456	mol %
PROPAN	0.996838	mol %
IZO-BUTAN	0.051365	mol %
NORMAL-BUTAN	0.099981	mol %
IZO-PENTAN	0.024886	mol %
NORMAL-PENTAN	0.027572	mol %
HEXAN	0.021308	mol %
HEPTAN	0.003905	mol %
OCTAN	0.000655	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.587033	mol %
AZOT	0.502995	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.641079	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	11.041197	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.840427	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.75	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	16.94	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.28	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.75	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-15.69	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.75	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **17 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.125047	mol %
ETAN	3.007940	mol %
PROPAN	0.830933	mol %
IZO-BUTAN	0.110352	mol %
NORMAL-BUTAN	0.114241	mol %
IZO-PENTAN	0.020768	mol %
NORMAL-PENTAN	0.015996	mol %
HEXAN	0.008692	mol %
HEPTAN	0.000787	mol %
OCTAN	0.000110	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.287623	mol %
AZOT	0.477511	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.441582	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.852299	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.654996	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.47	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.08	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.88	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.45	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.76	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.45	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **18 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.655695	mol %
ETAN	2.552003	mol %
PROPAN	0.804690	mol %
IZO-BUTAN	0.121981	mol %
NORMAL-BUTAN	0.119878	mol %
IZO-PENTAN	0.021136	mol %
NORMAL-PENTAN	0.015016	mol %
HEXAN	0.007292	mol %
HEPTAN	0.000317	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.230585	mol %
AZOT	0.471408	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.409151	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.821591	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.624851	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.37	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.09	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.10	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.37	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.80	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.37	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **19 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.667668	mol %
ETAN	2.539835	mol %
PROPAN	0.798663	mol %
IZO-BUTAN	0.121826	mol %
NORMAL-BUTAN	0.119786	mol %
IZO-PENTAN	0.021102	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014873	mol %
HEXAN	0.007208	mol %
HEPTAN	0.000317	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.227243	mol %
AZOT	0.481477	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.406225	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.818818	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.622129	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.02	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.03	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.46	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.02	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.76	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.02	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **20 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.675151	mol %
ETAN	2.530748	mol %
PROPAN	0.794138	mol %
IZO-BUTAN	0.121017	mol %
NORMAL-BUTAN	0.118861	mol %
IZO-PENTAN	0.020996	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014817	mol %
HEXAN	0.007209	mol %
HEPTAN	0.000314	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.228493	mol %
AZOT	0.488257	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.403336	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.816081	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.619442	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	29.03	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	1.836	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.65	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	29.03	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-18.92	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	29.03	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **22 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.673579	mol %
ETAN	2.519068	mol %
PROPAN	0.784760	mol %
IZO-BUTAN	0.119062	mol %
NORMAL-BUTAN	0.116205	mol %
IZO-PENTAN	0.020724	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014627	mol %
HEXAN	0.007206	mol %
HEPTAN	0.000307	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.234987	mol %
AZOT	0.509476	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.396425	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.809530	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.613012	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	34.92	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.04	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.13	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	34.92	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.79	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	34.92	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **23 Septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.614267	mol %
ETAN	2.556433	mol %
PROPAN	0.798078	mol %
IZO-BUTAN	0.120739	mol %
NORMAL-BUTAN	0.117664	mol %
IZO-PENTAN	0.021020	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014856	mol %
HEXAN	0.007291	mol %
HEPTAN	0.000310	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.239515	mol %
AZOT	0.509826	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.402222	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.815020	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.618401	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	31.72	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.74	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.20	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	31.72	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.35	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	31.72	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **24 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.611571	mol %
ETAN	2.558484	mol %
PROPAN	0.798182	mol %
IZO-BUTAN	0.120387	mol %
NORMAL-BUTAN	0.117143	mol %
IZO-PENTAN	0.020913	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014788	mol %
HEXAN	0.007268	mol %
HEPTAN	0.000314	mol %
OCTAN	0.000001	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.239220	mol %
AZOT	0.511728	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.401951	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.814764	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.618149	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	34.25	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.04	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.72	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	34.25	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.41	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	34.25	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **26 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.587072	mol %
ETAN	2.565600	mol %
PROPAN	0.806103	mol %
IZO-BUTAN	0.121562	mol %
NORMAL-BUTAN	0.118679	mol %
IZO-PENTAN	0.021075	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014925	mol %
HEXAN	0.007327	mol %
HEPTAN	0.000308	mol %
OCTAN	0.000001	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.242953	mol %
AZOT	0.514395	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.403950	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.816656	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.620006	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	35.86	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.32	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.53	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	35.86	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.11	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	35.86	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentilor pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **27 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.592145	mol %
ETAN	2.561417	mol %
PROPAN	0.804143	mol %
IZO-BUTAN	0.121455	mol %
NORMAL-BUTAN	0.118442	mol %
IZO-PENTAN	0.021104	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014939	mol %
HEXAN	0.007348	mol %
HEPTAN	0.000320	mol %
OCTAN	0.000001	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.243010	mol %
AZOT	0.515675	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.403068	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.815821	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.619187	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	35.63	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.73	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-44.40	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	35.63	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-14.44	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	35.63	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **28 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.621372	mol %
ETAN	2.546175	mol %
PROPAN	0.797381	mol %
IZO-BUTAN	0.120420	mol %
NORMAL-BUTAN	0.117296	mol %
IZO-PENTAN	0.020895	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014772	mol %
HEXAN	0.007317	mol %
HEPTAN	0.000315	mol %
OCTAN	0.000001	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.240910	mol %
AZOT	0.513146	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.400497	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.813386	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.616796	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	35.07	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	16.84	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-46.02	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	35.07	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-16.26	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	35.07	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componenților pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI
RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **29 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.622395	mol %
ETAN	2.551916	mol %
PROPAN	0.796412	mol %
IZO-BUTAN	0.121164	mol %
NORMAL-BUTAN	0.119068	mol %
IZO-PENTAN	0.020915	mol %
NORMAL-PENTAN	0.014741	mol %
HEXAN	0.007277	mol %
HEPTAN	0.000311	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.241193	mol %
AZOT	0.504609	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.402337	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.815129	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.618509	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	34.36	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	15.89	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-47.40	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	34.36	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-17.71	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	34.36	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentelor pe ziua gazieră.

STAȚIA DE MĂSURARE GAZE UNGHENI

RAPORT ZILNIC DE CALITATE

Ziua: **30 septembrie 2023**

COMPOZIȚIA CHIMICĂ

	MEDIE *	UNITATE
METAN	95.600407	mol %
ETAN	2.557433	mol %
PROPAN	0.806283	mol %
IZO-BUTAN	0.122304	mol %
NORMAL-BUTAN	0.120284	mol %
IZO-PENTAN	0.021447	mol %
NORMAL-PENTAN	0.015219	mol %
HEXAN	0.007439	mol %
HEPTAN	0.000330	mol %
OCTAN	0.000000	mol %
NONAN	0.000000	mol %
DIOXID DE CARBON	0.243002	mol %
AZOT	0.505853	mol %
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/0°C ; 1,01325 bar)	11.405098	KWh/V(0)/m ³
PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARĂ în condiții de bază (15/15°C ; 1,01325 bar)	10.817744	KWh/V(15)/m ³
PUTEREA CALORIFICĂ SUPERIOARĂ în condiții de bază (25/20°C ; 1,01325 bar)	10.621074	KWh/V(20)/m ³
PRESIUNE (PUNCT IC / colector aval SMG)	35.57	bara
TEMPERATURA (PUNCT IC / colector aval SMG)	17.16	°C
PUNCT DE ROUĂ AL APEI *	-45.99	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al apei	35.57	bara
PUNCT DE ROUĂ AL HIDROCARBURILOR *	-15.70	°C
PRESIUNE a punctului de rouă al hidrocarburilor	35.57	bara

Obs.:

* Media aritmetică a componentelor pe ziua gazieră.